9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует техническим условиям ТУ 3461-001-9405409908-2018 г. и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: **5 лет**

Заводской номер _____ Дата выпуска **« » 20 г.**

ОТК: _____ Штамп упаковщика_____

Изготовитель: ООО «НПК «ВИРОНА» 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр-кт, дом № 20, литера Я, помещение 12/1. Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел/Факс: +7(812) _____
E-mail: virona.lighting@gmail.com

Гарантийный талон

ООО «НПК «ВИРОНА» 197110, Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, дом № 20, литера Я, помещение 12/1 на гарантийный ремонт светильника

Заводской номер _____ Дата продажи **« » 20 г.**

Продавец _____
штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____
дата,штамп ОТК

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел/Факс: +7(812) _____ E-mail: virona.lighting@gmail.com

Гарантийный талон

ООО «НПК «ВИРОНА» 197110, Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, дом № 20, литера Я, помещение 12/1 на гарантийный ремонт светильника

Заводской номер _____ Дата продажи **« » 20 г.**

Продавец _____
штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____
дата,штамп ОТК

Сервисный центр гарантийного ремонта: Тел/Факс: +7(812) _____ E-mail: virona.lighting@gmail.com

Паспорт.
Руководство по эксплуатации и установке светодиодного светильника

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Логотип	Virona
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3461-001-9405409908-2018 г.
Изготовитель (поставщик)	ООО «НПК «ВИРОНА» 197110, Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, дом № 20, литера Я, помещение 12/1
Назначение	Светильники предназначены освещения улиц, а также больших промышленных крытых и открытых объектов. Незаменимы в местах, где требуется высокоэффективное освещение и высокая надежность. У светильников отсутствует стробоскопический эффект и вибрации, также, они обладают стабильным световым потоком во всем диапазоне питающих напряжений, бесшумностью, широким диапазоном рабочих температур, нетребовательны к уровню питающего напряжения.

2. РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

VRN - LP27 - 53D - G50K67 - U

Серия
- UN - серия «Универсал»;
- LP - серия «Прожектор», со вторичной оптикой (симметричная КСС);
- LC - серия со светодиодами COB и оптикой из боросиликатного стекла;
- LM - серия «Магистраль», вторичной оптикой для применения в дорожном освещении (несимметричная КСС);
- OF - серия «Офис»;
- S - серия «Парк»;
- ZKH- серия «ЖКХ».

Угол рассеивания (серия LP, LM, LC)
27 и т.д. – двойной угол половинной силы света («угол рассеивания») 27 градусов;
135X75 и т.д. – 135X75 градусов (КСС широкая, боковая).

Диаметр корпуса (серия S)
- 30 - 300 мм в диаметре;
- 35 - 350 мм в диаметре;
- 40 - 400 мм в диаметре;

Мощность светильника
53 и т.д. - активная мощность светильника, Вт.

Форм-фактор корпуса
(индекс отсутствует) - монокорпус;
D – двухмодульное исполнение;
T – трехмодульное исполнение;
Q – четырехмодульное исполнение.

… - G50K67 - U

Тип и материал рассеивателя
- B - боросиликатное стекло;
- MP - матовый поликарбонат;
- P - прозрачный поликарбонат;
- G - прозрачное силикатное стекло;
- A - прозрачный акрил (ПММА);
- MA - матовый акрил (ПММА);
- PR - призматический рассеиватель (ПММА);
- MPR - микропризматический рассеиватель (ПММА);
- KL - рассеиватель «колотый лед» (ПММА).

Коррелированная Цветовая Температура (КЦТ)
- 50K - 5 000 К;
- 40K - 4 000 К;
- 30K - 3 000 К.

Класс защиты IP
67 - IP67.

Тип крепления
- U - универсальное крепление (для серии «Офис» U - армстронг);
- K - консольное крепление;
- K90 - консольное крепление, с углом между крайними модулями 90 градусов;
- U90 - универсальное крепление, с углом между крайними модулями 90 градусов;
- UV - универсальное крепление, в форме «V»;
- S - крепление для серии S «Парк» под консоль 64 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Светильник	1
2	Паспорт, руководство по эксплуатации и установке	1
3	Упаковочная плёнка	1
4	Упаковочная коробка	1

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

Температура хранения от минус 60 до плюс 60 °С при относительной влажности не более 95%.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть обесточен). Дополнительного обслуживания не требуется.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи Покупателю, но не более 65 месяцев со дня выпуска Производителем.

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками (дилерами) предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или представителю.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия – изготовителя.

Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии! Светильник, без предъявления на него паспорта, в гарантийный ремонт не принимается.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети ~ 220В. Запрещается разбирать светильник.

8. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКОВ











